

COMUNE DI TRASACCO
P.ZZA MAZZINI 1 PROV. L'AQUILA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: POR FESR 2014 -2020 PROGETTO ESECUTIVO ASSE IV –Promozione di un economia a basse emissioni di carbonio

Azione4.1.1“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

COMMITTENTE: INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Istituto Comprensivo TRASACCO Scuola Elementare P.ZZA Matteotti identificativo Miur AQIC831002 –

Data, 13/12/2017

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					169,00		46'136,42
	SOMMANO m²					169,00	15,54	2'626,26
4 E.001.210.02 0.p	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02 . Vetro PROSPETTO NORD PROSPETTO NORD PROSPETTO EST PROSPETTO EST PROSPETTO SUD PROSPETTO SUD PROSPETTO OVEST VANO SCALA VANO SCALA	6500,00 5300,00 3200,00 2700,00 2700,00 2700,00 4300,00 1200,00 1200,00	2,60 2,60 4,15 2,60 2,60 2,60 4,00 1,30 1,30	0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	1,800 1,800 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 5,700 5,700	912,60 744,12 557,76 294,84 294,84 294,84 722,40 266,76 266,76		
	SOMMANO kg					4'354,92	0,29	1'262,93
5 IM.170.010.2 70.b	VALVOLA DI REGOLAZIONE CON TESTA TERMOSTATICA E SONDA DI TEMPERATURA A DISTANZA Valvola di regolazione temperatura costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, tes ... OLA DI REGOLAZIONE CON TESTA TERMOSTATICA E SONDA DI TEMPERATURA A DISTANZA - DN 15 (1/2") KV = 1,9, scala 20° C - 50° C PIANO TERRA CORRIDOIO LATO NORD CORRIDOIO LATO EST AULE LATO EST AULE LATO NORD SERVIZI BAGNI LATO EST SERVIZI BAGNI LATO OVEST PIANO PRIMO AULE CORRIDOIO SERVIZI					6,00 4,00 8,00 9,00 2,00 2,00 8,00 6,00 5,00		
	SOMMANO a					50,00	121,75	6'087,50
6 IM.170.010.2 30.e	VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER CIRCUITI IDRAULICI, PN 25 Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135 °C, PN 25, idonea a regolare e stabi ... m³/h). VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER CIRCUITI IDRAULICI, PN 25 - DN 40 (1"1/2) P min 1,82 P max 10,9 PIANO TERRA PIANO PRIMO					5,00 6,00		
	SOMMANO a					11,00	267,09	2'937,99
7 NP	Serbatoio termoaccumulatore per impianto Solare Termodinamico completo di serpentine ed accessori tipo POLIWARM 1500 LITRI o equivalente compreso di posa in opera a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'500,00	3'500,00
8 NP	Impianto solare termodinamico di integrazione - potenza fornita 14,2/24,2 KW potenza elettrica monofase 3,2/5,2 KW rumore 50/65 decibel fluido glicogeno R 407 C comprensivo di: M ... - Raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. tipo solar bolck 16 o equivalente.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	22'500,00	22'500,00
	A R I P O R T A R E							85'051,10

COMMITTENTE:

